



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 2897/17

27 сентября 2017 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Матюхин Владимир Владиславович, рассмотрев материалы дела/протокол № 03/12085-1 от 14.09.2017 года об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А, № 03/12085 от 14 сентября 2017 года Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района".
2. Адрес: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Гуммолосаровская, 19А.
3. Телефон: (812)4706005, факс: 466-26-55
4. Реквизиты: ИНН 7820315138, КПП 782001001, ОГРН 1089847230000 от 05.06.2008,
5. Р/С 40602810955120000001 Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 20098.

Нарушитель не явился. Извещен

УСТАНОВИЛ

06 сентября 2017 года с 14.30 по 17.00 в результате осмотра, проведенного на основании распоряжения №35-р от 16.08.2017 ведущим специалистом - государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Московского, Пушкинского районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Груздевым И.С. по адресам:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А, выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), а именно:

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах центрального отопления, т.е. нарушен п.2.1.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»; ст.12. п.4 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ст.12. п.4.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах центрального отопления, т.е. нарушен п.2.1.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»; ст.12. п.4 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ст.12. п.4.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А

- в подвальном помещении для освещения используется лампа накаливания, а не энергосберегающая, т.е. нарушен п.1.4.2, п.2.1.1, п.2.2.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»; ст.12. п.4 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ст.12. п.4.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах центрального отопления, т.е. нарушен п.2.1.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»; ст.12. п.4 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ст.12. п.4.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00

административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах центрального отопления, т.е. нарушен п.2.1.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»; ст.12. п.4 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ст.12. п.4.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00

административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах центрального отопления, т.е. нарушен п.2.1.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»; ст.12. п.4 Федерального закона

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00

административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А

- в подвальном помещении выявлено отсутствие плафонов светильников, т.е. нарушен п.2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, т.е. нарушен п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении допускается наличие мусора и посторонних предметов, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении обнаружен дефект (течь) трубопровода системы холодного водоснабжения, т.е. нарушен п.4.1.3, п.4.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 20, литера А

- в подвальном помещении частично отсутствует освещение, т.е. нарушен п.4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А

- в подвальном помещении допускается наличие мусора и посторонних предметов, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие плафонов светильников, т.е. нарушен п. 2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, т.е. нарушен п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А

- в подвальном помещении для освещения используется лампа накаливания, а не энергосберегающая, т.е. нарушен п.1.4.2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений»;

- в подвальном помещении выявлено наличие посторонних предметов, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15, п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А

- в подвальном помещении выявлено частичное отсутствие плафонов светильников, т.е. нарушен п. 2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, т.е. нарушен п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 30, литера А

- в подвальном помещении допускается наличие мусора, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00 административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А

- в подвальном помещении допускается выявлено отсутствие плафонов светильников т.е. нарушен п.2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, т.е. нарушен п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении допускается отсутствие освещения, т.е. нарушен п.4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении допускается наличие мусора и посторонних предметов, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00

административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 20, литера А

- в подвальном помещении допускается наличие мусора и посторонних предметов, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении допускается выявленоотсутствие плафонов светильников, нарушен п. 2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, т.е. нарушен п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении выявлено наличие коррозии на трубопроводах и запорной арматуры системы холодного водоснабжения, т.е. нарушен п.4.10.1.4, п.5.8.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

По состоянию на момент проверки « 06 » сентября 2017 г. с 14:30 по 17:00

административное правонарушение выразилось в следующем:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А - в подвальном помещении выявленоотсутствие защитных сеток от проникновения грызунов на продухах подвального помещения, т.е. нарушен п.4.1.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении допускается наличие мусора и посторонних предметов, т.е. нарушен п.3.4.1, п.4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- в подвальном помещении выявленоотсутствие плафонов светильников в нарушение п.2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, т.е. нарушен п.5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

Указанные нарушения подтверждены протоколом осмотра от 06.09.2017, материалами фотофиксации, протоколами об административных правонарушениях № 03/12085-1, 03/12085

При составлении протоколов об административном правонарушении законный представитель Общества не явился.

На рассмотрение административного дела законный представитель уведомленный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела не явился, извещен.

Исследовав материалы административного дела, было установлено следующее.

Договорами управления установлено, что Общество приняло на себя обязательства по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А.

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно п.п. «и», «к» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, установлено, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий; обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета и т.д.).

Согласно пункта 4 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению одновременно и (или) регулярно. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 405 утвержден перечень (далее – Перечень) обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

Таким образом, нарушения отраженные в протоколе об административном правонарушении № 03/12085-1 от 14.09.2017 года подтверждаются материалами дела, а именно протоколом осмотра и приложенными к нему материалами и образуют состав административного правонарушения, предусмотренный частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушения отраженные в протоколе об административном правонарушении № 03/12085 от 14.09.2017 года подтверждаются материалами дела, а именно протоколом осмотра и приложенными к нему материалами и образуют состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно Уставу, утвержденному решением внеочередного общего собрания участников Общества от 12.11.2009., целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

По смыслу данной нормы установленное ею правило применяется при наличии совокупности административных правонарушений, то есть ситуации, когда одним и тем же действием (бездействием) лицо одновременно нарушает разные правовые нормы, совершая тем самым различные по объективной стороне административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя или более статьями (частями статей) Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При наличии такой совокупности административных правонарушений независимо от их количества при условии, что дела о них рассматриваются одним и тем же должностным лицом, лицу, их совершившему, назначается одно основное административное наказание в пределах санкции, предусматривающей более строгое административное наказание.

В данном случае нарушения, выявленные при проведении осмотра 06.09.2017, на основании распоряжения №35-р по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А., образующие события административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 9.16 и статьей 7.22 КоАП РФ, были допущены Обществом в результате одного бездействия - неисполнения возложенных обязанностей по обеспечению соблюдения требований и порядка обслуживания и ремонта вверенного жилищного фонда.

Факт нарушения Обществом требований вышеуказанных пунктов Правил по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 13, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 22, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 24, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 28, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская улица, дом 32, литера А; Санкт-Петербург, город Пушкин, Церковная улица, дом 43/34, литера А., установлен Инспекцией в ходе осмотра 06.09.2017 и подтверждается материалами дела, в том числе распоряжением, протоколом осмотра от 06.09.2017г., материалами фотофиксации, протоколом об административном правонарушении.

Данные документы являются надлежащими доказательствами, отвечающими требованиям ст. 26.7 КоАП РФ.

В силу вышеизложенного, с учетом части 2 статьи 4.4 КоАП РФ административно наказание за выявленные нарушения назначается в пределах санкции, предусмотренной статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона данного административного правонарушения носит формальный характер, состоит в бездействии и фактически не зависит от наступления каких-либо материальных последствий в виде ущерба, возникновения чрезвычайных ситуаций или иных вредных последствий. Само по себе бездействие является противоправным и влечет установленную КоАП РФ административную ответственность.

Для наступления ответственности достаточно установления соответствующих фактов (не проведение энергетического обследования), что в данном случае установлено в процессе проверки, надлежащим образом зафиксировано и подтверждается материалами административного дела.

Наличие выявленных нарушений свидетельствует о халатном, пренебрежительном отношении Общества к обязанностям по осуществлению надлежащего содержания многоквартирного дома. Характер выявленных нарушений и их количество по одному адресу, также свидетельствует об их общественной опасности.

Кроме того, в соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Такие обстоятельства как имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения.

Доказательств наличия каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих квалифицировать правонарушение, совершенное Обществом, как малозначительное, последним не представлено.

Размер административного штрафа обоснованный, назначен с учетом характера вменяемого административного правонарушения. Назначенное Обществу наказание отвечает принципам разумности и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность (не установлены), обстоятельства, отягчающие административную ответственность (неоднократность привлечения Общества к административной ответственности за однородные правонарушения),

руководствуясь статьями 4.4, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частью 4 ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в пределах санкции, предусмотренной ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в сумме 50 000 (пятьдесят) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990), ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, УИН 0314779128970100289700178

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга



В.В. Матюхин